


Guide de choix des terminaux aérauliques.




Logement type : Maison toit 2 pentes, 4 pentes etc.

- Position du gainable :** Au-dessus des pièces / Dans les combles.
- Hauteur d'encastrement :** Pas de limitation.
- Position des terminaux :** Soufflage plafond / Reprise plafond (ou en partie basse murale).
- Piquages :** Côté (fermettes, plancher, briques) ou Opposé (dalle béton, hourdis).
- Note :** Fabrication standard de nos boîtes à bouches pour plafond PLACO.
- Important :** Nous communiquer le type de plafond et l'épaisseur à traverser pour une fabrication spéciale adaptée.

Exemple: Dalle béton de 220mm + finition placo 50mm en-dessous.

Modèles à sélectionner : Pages 70 / 71 / 72 / 73 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83




Logement type : Maison toit plat, appartement, maison à plusieurs étages etc.

- Position du gainable :** Dans un faux-plafond rabaissé / Entre 2 étages.
- Hauteur d'encastrement :** Limitée (exemple : 350mm).
- Position des terminaux :** Soufflage plafond-mural / Reprise plafond-mural.
- Piquages :** Côté (standard : montage plafond PLACO, encastrement +/- 300mm) ou Opposé (standard : boîte capable de traverser 200mm).
- Important :** Nous communiquer la hauteur d'encastrement exacte disponible.

Exemple: Encastrément 320mm, et 250mm au niveau du passage de la poutre.

Modèles à sélectionner : Pages 70 / 71 / 72 / 73 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 96



Logement type : Logement disposant d'un vide technique / vide sanitaire.

- Position du gainable :** Dans le vide sanitaire « Gainable par le sol ».
- Hauteur d'encastrement :** Pas de limitation.
- Position des terminaux :** Soufflage par le sol / Reprise par le sol (ou en partie basse murale).
- Piquages :** Côté (standard : boîte de grille GSOL capable de traverser 220mm).
- Important :** Nous communiquer l'épaisseur de la dalle à traverser.

Exemple: Dalle + chappe = 240mm.

Modèles à sélectionner : Pages 77 / 78 / 79




Logement type : Pièce à traiter unique, appartement, chambre d'hôtel etc.

- Position du gainable :** Dans une soffite ou un vide technique de faible hauteur.
- Hauteur d'encastrement :** Limitée (exemple : 280mm).
- Position des terminaux :** Soufflage mural / Reprise murale.
- Piquages :** En ligne / opposés à la grille (standard : montage pour cloison PLACO).
- Important :** Nous communiquer la hauteur d'encastrement exacte disponible.

Exemple: Encastrément 280mm, gainable au-dessus de la SDB.

Modèles à sélectionner : Pages 74 / 75 / 84



Logement type : Tertiaire avec plafond modulaire 600 x 600.

- Position du gainable :** Au-dessus des pièces.
- Hauteur d'encastrement :** Pas de limitation.
- Position des terminaux :** Soufflage plafond / Reprise plafond.
- Piquages :** Côté (diffuseurs et grilles de reprise avec boîte à bouches) ou Opposé (diffuseurs prévus pour raccordement direct de la gaine).

Modèles à sélectionner : Pages 83 / 86 / 87